



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю  
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. 8(8652)24-52-26, факс 8(8652)32-43-21

(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Георгиевскому городскому округу  
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России  
по Ставропольскому краю

357820, г. Георгиевск, ул. Пятигорская, д. 4, E-mail: georgievsk77@skfo.mchs.gov.ru , тел. 8(87951) 2-30-25

(наименование органа государственного пожарного надзора и адрес места его нахождения)

Единый телефон доверия: МЧС России - 8(499)216-99-99;

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю - 8(8652)39-99-99

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

№ 98

г. Георгиевск

07.12.2022 года

в 10 час.00 мин.

Государственный инспектор по Георгиевскому городскому округу по пожарному надзору- инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Георгиевскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю Щербинина Д.В.

Рассмотрев протокол об административном правонарушении от 06.12.2022 года № 98 по части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) в отношении должностного лица:

1. Фамилия, имя, отчество: Морозова Наталья Арсентьевна
2. Дата рождения: 18.11.1960 г. 3. Гражданство: Российская Федерация
4. Место рождения: Ст. Александрийская Георгиевского р-на Ставропольского края
5. Место жительства: Ст. Александрийская, пер. Кооперативный, д.52  
телефон: 8-928-818-02-57
6. Место работы, должность: МБОУ СОШ № 24 им. И.И. Вехова ст. Александрийской", заместитель директора по АХР  
телефон: -
7. Документ, удостоверяющий личность: Паспорт 0705 № 628721 выдан 06.12.2005 г. Отделом внутренних дел г. Георгиевска и Георгиевского р-на Ставропольского края
8. Иные данные о личности: Русским языком владеет, ранее за нарушения требований пожарной безопасности к административной ответственности не привлекался

## УСТАНОВИЛ:

С 01.12.2022 г. по 06.12.2022 г. на основании решения № 26-004-2022/0069рс от 25.11.2022 г., принятого начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Георгиевскому городскому округу управления надзорной деятельности и

профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю подполковником внутренней службы Ульяниковым Владимиром Анатольевичем, проведена плановая проверка Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 24 имени И.И. Вехова ст. Александрийской", 357841, Ставропольский край, Георгиевский ГО, ст. Александрийская, переулок Комсомольский, 13, ОГРН:1022601164211, ИНН: 2625024506, в ходе которой были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», а именно:

1. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, пункт 48 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
2. Не предоставлен акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия, пункт 13 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
3. Не обеспечено проведение ежегодного испытания систем противопожарной защиты административного здания учреждения (системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре) эксплуатирующийся сверх срока службы (более 10 лет), до их замены в установленном порядке, пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
4. Руководитель организации не обеспечивает средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, пункт 30 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
5. Руководитель организации не организует проведение проверок наружного и внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, пункт 48 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
6. Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, пункт 35 в постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
7. Допущено хранение различных вещей и предметов под лестницей на первом этаже в левом крыле и под центральной лестницей на второй этаж, пункт 27 б постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
8. Допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции в комнате охраны на первом этаже, пункт 35 а постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
9. Руководитель организации не обеспечивает своевременную замену вышедших из работы огнетушителей, расположенных на втором и третьем этажах, пункт 60 в

постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

10. Пожарный рукав не присоединен к пожарному стволу на втором этаже, пожарный шкаф в левом крыле первого этажа не имеет элементы фиксации в закрытом положении. Пожарные шкафы выполнены из дерева, пункт 50 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
11. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, запорты на ключ пункт 26 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

В результате выявленных нарушений требований пожарной безопасности был составлен протокол об административном правонарушении от 06.12.2022 года № 98 в отношении должностного лица заместителя директора по АХР Морозовой Н.А.

Протокол об административном правонарушении был составлен с участием Морозовой Н.А., копия которого была получена ей лично 06.12.2022 года. Заявлений и ходатайств не заявляла.

Настоящее дело об административном правонарушении рассмотрено с участием Морозовой Н.А. Обстоятельств, определенных статьей 29.2 КоАП РФ, исключающих возможность рассмотрения данного дела об административном правонарушении, не имеется.

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, оценив их совокупность, прихожу к выводу о наличии вины Морозовой Н.А. в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ, по следующим основаниям.

Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон № 69-ФЗ) определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, регулирует в этой области отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, юридическими лицами, должностными лицами, гражданами (физическими лицами), в том числе индивидуальными предпринимателями. Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

Статьей 1 Закона № 69-ФЗ определено, что к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты Российской Федерации, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Обязательные требования пожарной безопасности это специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

Нарушение требований пожарной безопасности это невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

Нарушение требований пожарной безопасности, изложенное в протоколе об административном правонарушении от 06.12.2022 года № 98, квалифицируется по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ, не подпадающие под квалификацию по статьям 8.32, 11.16 и частей 6, 6.1 и 7 статьи 20.4 КоАП РФ.

Частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ определено, что за нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 и частями 6,

6.1 и 7 статьи 20.4 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 23.34; пунктом 1 части 1 статьи 29.9, обстоятельств смягчающих либо отягчающих административную ответственность, определенных статьями 4.2, 4.3 КоАП РФ, не установлено,

### ПОСТАНОВИЛ:

Заместителя директора по АХР Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 24 имени И.И. Вехова ст. Александрийской", Морозову Наталью Арсентьевну, зарегистрированного по адресу: Ставропольский край, Георгиевский городской округ, ст. Александрийская, пер. Кооперативный, 52, признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного **частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ**.

Привлечь к административному наказанию в виде **предупреждения**.

Объявить, что настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10 дней со дня вручения или получения его копии: начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Георгиевскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю подполковнику внутренней службы Ульяникову В.А. по адресу: г. Георгиевск, ул. Пятигорская, д. 4 или в Георгиевский городской суд Ставропольского края по адресу: г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 117.

Инспектор ОНД и ПР по Георгиевскому  
городскому округу УНД и ПР  
ГУ МЧС России по Ставропольскому краю



Д.В. Щербинина

С постановлением ознакомлен(а), копию постановления получил(а):

« 04 » 12 2022 г. Мороз ( Морозова Н.А. )  
(подпись) (фамилия инициалы)

Отметка об исполнении постановления.

Постановление № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г. в десятидневный срок обжаловано и опротестовано не было, в связи с чем « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г. вступило в законную силу.  
Исполнено « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.