

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю

Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 133

г.Георгиевск, ул. Лесная, 9

« 22 » марта 20 24 г.

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом экспертом межрайонного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю № 3 Яковлюк Татьяной Алиевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: **МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 24 ИМ.И.И.ВЕХОВА СТ.АЛЕКСАНДРИЙСКОЙ»** (далее – МБОУ СОШ № 24 ИМ.И.И.ВЕХОВА СТ.АЛЕКСАНДРИЙСКОЙ), 357841, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ГЕОРГИЕВСКИЙ РАЙОН, СТАНИЦА АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ, ПЕРЕУЛОК КОМСОМОЛЬСКИЙ, 13

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. в помещениях столовой система приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением не в рабочем состоянии, что является нарушением п.2.7.1, п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
2. в помещениях туалета для детей не эффективная работа системы приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением (запах), что является нарушением п.2.7.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
3. уровни искусственного освещения в учебных помещениях: №1, № 2, №3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, 27 не соответствуют гигиеническим нормативам показателей искусственного освещения согласно протокола испытаний (измерений) № 26-20-27/02693-02-24 от 18.03.2024г. ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе». Уровни искусственного освещения в помещениях, где проводились замеры от 153-180 лк, при норме 300 лк., что является нарушением п.2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 151, таблица № 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:**

1. обеспечить исправную работу системы приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением, в помещениях столовой;
2. обеспечить эффективную работу системы приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением в помещениях туалета для детей (отсутствие запаха);
3. обеспечить уровни искусственного освещения в учебных помещениях: №1, № 2, №3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 в соответствии с гигиеническими нормативами показателей искусственного освещения

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 24 ИМ.И.И.ВЕХОВА СТ.АЛЕКСАНДРИЙСКОЙ»**, 357841, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ГЕОРГИЕВСКИЙ РАЙОН, СТАНИЦА АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ, ПЕРЕУЛОК КОМСОМОЛЬСКИЙ, 13, директора Жукова В.М.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе по адресу: г.Георгиевск, ул. Лесная 9, тел./факс (8879-51) 6-85-13, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до 01.03.2025 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист- эксперт межрайонного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю № 3

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 22 » 03 2024г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Т.А. Яковлюк

В.И. Жуков